

{شمار سال}

موضوع: پاسخ به سوال و ابهامات مرتبط با سرمایه پذیر

با سلام و احترام

سوال: عمق و سائز لوله ورودی به محل احداث تصفیه خانه؟

پاسخ:

- در تصفیه خانه پیکره مسکونی سائز لوله ورودی ۵۰۰ میلی متر و به جهت تعهد سرمایه گذار در اجرای مقدار ۸۰۰ متر لوله ورودی، تعیین عمق لوله برعهده سرمایه گذار می باشد.
 - در تصفیه خانه توسعه یکم (فیلتر ماسه ای) لوله های ورودی از ۲ خط انتقال و اندازه هر یک ۲۰۰ میلی متر به عمق ۱/۴ متر ولی ارتفاع لوله های ورودی از محل دفن مخازن پکیج حدود ۳/۵ متر است.
 - در تصفیه خانه لیپار (ویلاها) اندازه لوله ورودی ۲۰۰ میلی متر و عمق لوله برابر ۱/۳ متر است.
- سوال: متراژ خطوط دفع پساب از محل احداث تصفیه خانه ها چقدر است؟
- پاسخ: اجرای خط انتقال پساب از محل تصفیه خانه تا مخازن مصرف فضای سبز بر عهده سرمایه پذیر می باشد، و محل تحویل پساب در محل لوله خروجی مخزن ذخیره پساب در تصفیه خانه است.
- سوال: نحوه تامین برق تا محل تصفیه خانه بر عهده سرمایه گذار است یا سرمایه پذیر؟
- پاسخ: اجرای شبکه برق فشار متوسط تا محل تصفیه خانه بر عهده سرمایه پذیر است ولی اخذ انشعاب برق بر اساس میزان قدرت مورد نیاز محاسبه شده توسط سرمایه گذار بر عهده خود سرمایه گذار است.



ریاست جمهوری

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار

{شعار سال}



C . F . Z

منطقه آزاد چابهار

رونوشت:

{رونوشتها}

تاریخ: {تاریخ}

شماره: {شماره}

پیوست: {پیوست}